Docusign Envelope ID: 27ED00C0-4337-8D39-83BC-9EB17E5A7ACD

ÁGUAS DE PENHA

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO 2026					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT)[1]	38	38	0	1,42	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L)[2]	38	38	0	1,42	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L)[3]	38	38	0	7,50	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL)[4]	38	38	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)[4]	38	38	0	Ausente	Ausência

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO 2026 SÃO NICOLAU					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT)[1]	5	5	0	0,70	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L)[2]	5	5	0	1,08	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L)[3]	5	5	0	6,00	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL)[4]	5	5	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)[4]	5	5	0	Ausente	Ausência

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO 2026 SÃO CRISTOVÃO					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT)[1]	3	3	0	0,45	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L)[2]	3	3	0	0,96	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L)[3]	3	3	0	6,67	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL)[4]	3	3	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)[4]	3	3	0	Ausente	Ausência

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Protaria GM/MS n. 888, de 04 de maio de 2021

[1] Unidades de turbidez

[2] Miligramas por litro

[3] Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

[4] Número mais provável por cem mililitros

Arthur May

Arthur May
CRQ 13304036
Responsável técnico